

Certificatieafspraak BMI-OAI en VBB-installaties

Betreft

2021-05 Controle doormelding brand- en sprinklermeldingen bij onderhoud

datum

15 juni 2021

Voor certificatie volgens het CCV-certificatieschema's Onderhoud Brandmeldinstallaties, Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties en Onderhoud VBB-installaties heeft de CvB Brand positief advies gegeven over de volgende certificatieafspraak. Deze is het resultaat van overleg tussen de certificatie-instellingen en de schemabeheerder en is op te vatten als harmonisatieafspraak als bedoeld in 4.1.1 van de schema's.

Onderwerp	Bij uitvoering van onderhoud van een brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie en een sprinklermeldinstallatie is volgens de opmerkingen in 6.3.7 en 6.3.8 van NEN 2654-1+C1:2018 en 6.3.5 van NEN 2654-2:2018 een telefonische verificatie nodig bij de centralist van het ontvangststation voor doormelding brand- en eventueel storingsmeldingen.
Geharmoniseerde beoordeling	Als de telefonische verificatie niet mogelijk is omdat de meldkamer van de brandweer fungeert als het ontvangststation en deze niet kan meewerken aan telefonische verificatie, mag de verificatie ook plaatsvinden op basis van de geautomatiseerde terugkoppeling van de meldkamer van de brandweer op een verzonden testmelding of bij een voorziening waar men inzage heeft in de informatie van de meldkamer van de brandweer. Daaruit moet kunnen worden afgeleid dat de melding tijdig en correct is ontvangen. De geautomatiseerde terugkoppeling moet ten minste informatie bevatten over het aanrijdadres en het soort melding.
Onderbouwing	Doel van de bepalingen in NEN-2654-1 en NEN 2654-2 is, zeker te stellen dat brand- en eventueel storingsmeldingen daadwerkelijk aankomen bij het ontvangststation en voorzien zijn van de juiste informatie. NEN 2654-1 geeft daarvoor in de opmerking bij 6.3.7 en 6.3.8 een oplossing, NEN 2654-2 in de opmerking bij 6.3.5. Het is mogelijk dat de brandweermeldkamer optreedt als ontvangststation. De brandweer heeft in het kader van zijn wettelijke taken de meldkamer anders georganiseerd dan ten tijde van het schrijven van de norm kon worden voorzien. In plaats van telefonisch wordt nu geautomatiseerd gereageerd op ontvangen meldingen. Enkele brandweerorganisaties hebben een servicepunt dat inzage heeft in zowel meldingen die bij serviceproviders binnenkomen, als die in het Gemeenschappelijk Meld Systeem van de meldkamer. Het doel van de bepalingen uit NEN 2654-1 en NEN 2654-2 kan hiermee nog steeds worden bereikt, maar via een andere oplossing dan in de norm gegeven.
Advies van de CvB Brand	15 juni 2021