

Harmonisatieafpraak inspectie brandbeveiliging

Betreft
2022-03 - Sleutelbuis, sleutelkluis of het sleuteldepot

datum
27 september 2022

Waarneming	De inhoud van de sleutelbuis, sleutelkluis of het sleuteldepot kan niet worden beoordeeld.
Toelaatbare grens	Het inspectiepunt vervalt.
Onderbouwing	Betreft het inspectiepunt in 7.5.2 van het CCV-inspectieschema Brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) versie 12.0. Het heeft betrekking op inspectie van brandmeld- en sprinklermeldsystemen. Toegang voor de brandweer heeft geen relatie met de doeltreffendheid van de installatie. De brandweer stemt af met de gebruiker hoe men zich toegang verschaft tot het pand. De harmonisatieafpraak is gebaseerd op de concepten van de CCV-inspectieschema's versie 2023.
Methode	-