

Aan de abonnees van de
"Voorschriften voor Automatische
Sprinklerinstallaties".

Bilthoven februari 1998.

ERRATA
VOORSCHRIFTEN VOOR
AUTOMATISCHE SPRINKLERINSTALLATIES
FEBRUARI 1998.

In januari 1998 heeft de SOC commissie besloten om de antwoorden op de vragen die deze commissie behandelt die verband houden met fouten dan wel grote onduidelijkheden in de VAS niet meer te publiceren via Memorandum 0, maar in de vorm van een errata.

Ook deze errata maken met de memoranda een onlosmakelijk onderdeel uit van de Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties (VAS).

Met vriendelijke groeten,

Nationaal Centrum voor Preventie.

- 3.1.4.2c Elektrische lintverwarming.
De elektrische lintverwarming hoeft in tegenstelling tot de tekst niet dubbel uitgevoerd te worden.
- 3.1.14 De tekst van opmerking 1 vervangen door de volgende tekst:
Van het droge leidingnet dient een berekening van het luchtvolume te worden overlegd.
- 4.5.3.1.c-5 De tekst van punt 5 vervangen door de volgende tekst:
Om het probleem van dichtvriezen van reinwatertanks te voorkomen dient een oplossing aangewend te worden die onder alle omstandigheden een wak garandeert t.b.v. de vlotters, de signaleringen en de beluchting van de reinwatertank.
- 5.7.4 Op de derde regel "20 m² " vervangen door "21 m² ".
- Tabel 23C In de eerste kolom kan de tekst "NEN 2323 –2399" vervallen.
- 6.12.19.3 De tekst '10,914 m' vervangen door '**10,194 m**'.
- 8.6.10.6 Aan deze clause de volgende tekst toevoegen:
De frequentie van capaciteitsmetingen ter plaatse van ver afgelegen installatieklepopstellingen bedraagt een maal per twee jaar en na elke modificatie aan het hoofdleiding- of toevoerleidingnet.
- 8.6.12.1 Deze clause kan in zijn geheel vervallen.
- 9.3.1 Instructie: Vervang deze clause uit het nieuwe hoofdstuk 9 door:
- Hiertoe moet een brandmeldcentrale worden toegepast die geschikt is voor de in dit hoofdstuk genoemde functies. De sprinklermeldcentrale en bijbehorende componenten zoals lusisolatoren moeten voldoen aan de normen uit de EN 54 reeks. De instellingen die geaccepteerde productcertificaten kunnen afgeven zijn:**
- | | | | | |
|---------------------|---|-----------|---|------|
| LPCB | - | LPC | - | (UK) |
| VdSZ | - | VdS | - | (D) |
| BOSEC | - | NVBB/ANPI | - | (B) |
| AFNOR | - | CNPP | - | (F) |
| DBI | - | DELTA | - | (DK) |
| Sicherheitsinstitut | - | | - | (CH) |
- Opmerking:*
Bovengenoemde aanpassing komt voort uit een besluit dat door het College van Deskundigen Brandmeldinstallaties is genomen ten aanzien van geaccepteerde productcertificaten (zie ook Bijlage E van de NEN 2535, 1996).
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de technische eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van de verwerking van brand- en storingsmeldingen zoals beschreven in hoofdstuk 9 van de VAS, onverminderd van kracht blijven.