

Interpretatiebesluit deskundigenpanel VBB-systemen

IBAN NL38 BNGH 0285 1155 53
KvK 27268679

datum 15 april 2021

2021-03 - bijlage E en O van NEN-EN 12845+A2+NEN1073 - Stand afsluiters

Normparagraaf	bijlage E en O van NEN-EN 12845+A2+NEN1073
Onderwerp	afbeeldingen E.1, E.2 en O
Vraag	Klopt de stand van de afsluiters in de afbeeldingen in Bijlage E en O van de NEN 12845:2015 + NEN 1073:2018?
Antwoord	De afbeeldingen E.1, E.2 en O moeten buiten beschouwing worden gelaten. Afbeeldingen E.1 en E.2 van NEN-EN 12845+NEN 1073 bevatten een foutieve weergave van de stand van afsluiters. Afbeelding O bevat een afbeelding van een P&ID met daarin een foutieve stand van de afsluiters.
Interpretatie van het doel c.q. functionele eis	De afbeeldingen zijn bedoeld als illustratie van de tekst uit bijlage E en O. De tekst is leidend en niet onduidelijk. Ook zonder afbeeldingen kan een correct ontwerp worden gemaakt.
Vertaling naar een prestatie-eis of producteis op basis van onderbouwing van een risicoanalyse	Met de bovenstaande interpretatie wordt de normgebruiker geattendeerd op de fout.
Bepaling	Administratief