

Interpretatiebesluit deskundigenpanel vbb-systemen

IBAN NL38 BNGH 0285 1155 53
KvK 27268679

2022-03 - Digitale beschikbaarheid documenten

datum 29 juli 2022

Normparagraaf	10.8.1.2 van NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018
Vraag	Moet de actuele documentatie over de sprinklerinstallatie fysiek aanwezig zijn in de alarmklepopstellings- of pompopstelruimte?
Antwoord	Het PI&D moet fysiek aanwezig zijn in de alarmklepopstellings- of pompopstelruimte. Andere documentatie hoeft niet fysiek aanwezig te zijn als de documentatie actueel en volledig is en voor iedereen die werkt met de sprinklerinstallatie eenvoudig digitaal beschikbaar is.
Overwegingen	Voor een snel en duidelijk overzicht van de sprinklerinstallatie in de pompruimte is een fysiek aanwezig PI&D overzicht belangrijk. Bij oplevering wordt de informatie overgedragen aan de gebruiker. In de loop van de tijd raakt de informatie soms verloren. Als de installatie wordt aangepast, wordt de fysiek aanwezige informatie niet altijd aangepast. Digitaal beschikbare informatie is vaak actueler dan fysiek aanwezige informatie. Tegenwoordig is informatie eigenlijk altijd en overal digitaal beschikbaar. Iedereen die met de sprinklerinstallatie werkt heeft een laptop, tablet of iets dergelijks om digitaal de gegevens in te kunnen zien.

VEILIGHEID
DOOR
SAMENWERKEN