

Interpretatiebesluit deskundigenpanel vbb-systemen

IBAN NL38 BNGH 0285 1155 53
KvK 27268679

2022-04 - Opslaghoogte en opslagcategorie op installatietekening

datum 29 juli 2022

Normparagraaf	4.4.3.1.b van NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018
Vraag	Moet de opslaghoogte en opslagcategorie van alle secties op de installatietekeningen staan?
Antwoord	Nee dat hoeft niet. De installatietekeningen moet informatie geven over de klasse(n) van secties volgens de gevarenklasse. Het uitgangspuntendocument moet informatie geven over de klasse(n) van secties volgens de gevarenklasse inclusief de opslagcategorie en opslaghoogtes.
Overwegingen	Informatie over de opslagcategorie en opslaghoogtes staat meestal niet op de installatie-tekeningen. Voor de effectiviteit van het sprinklersysteem mag de maximale opslaghoogte niet worden overschreden. Daarom is het belangrijk dat deze informatie elders beschikbaar is, bijvoorbeeld in het basisontwerp.

VEILIGHEID
DOOR
SAMENWERKEN