

Procedure ontwikkelen en vaststellen interpretaties

datum

1 juli 2015

Inleiding

Certificatie en inspectie van (brand)beveiligingsinstallaties en (brand)beveiliging waarvan deze systemen en (of) installaties deel uitmaken vinden plaats volgens normen en voorschriften. Eisen voor certificatie en inspectie moeten duidelijk, toetsbaar en meetbaar zijn opgesteld. Indien een normbepaling of voorschrift echter onduidelijk of ontoereikend is of niet leidt tot het beoogde doel, kan dat leiden tot uiteenlopende oordelen of tot onbedoelde uitkomsten. In dat soort gevallen is interpretatie nodig, en dat is een taak van het Deskundigenpanel.

Definitie

Een interpretatie is een beredeneerde uitleg van een normbepaling of een voorschrift, rekening houdend met het doel van die normbepaling of dat voorschrift, waarmee de bepaling of het voorschrift wordt verduidelijkt en (of) toetsbaar en (of) meetbaar wordt gemaakt, of in zijn reikwijdte of werking wordt aangepast.

Interpretaties: wat

- a. Interpretaties gaan over een specifieke bepaling uit de norm of het voorschrift waaronder (brand)beveiligingsystemen of installaties worden geleverd en onderhouden. Op die manier wordt gewaarborgd dat het een interpretatie is, en niet een hele nieuwe normbepaling.
- b. Indien de interpretatie verder gaat dan een bepaling uit het voorschrift, moet worden nagegaan of het nog wel om een interpretatie gaat. Indien nee, moet er voor de kwestie een andere oplossing worden gezocht;

Aanvraag doen: wie en hoe

- c. Brancheorganisaties en de CI's en II's die uitvoering geven aan de CCV-schema's kunnen bij het Deskundigenpanel interpretatie-aanvragen indienen;
- d. Interpretatieaanvragen worden ingediend in het volgende format:

Normparagraaf	< norm > paragraaf < nr >
Onderwerp	
Vraag	
Antwoord	
Interpretatie van het doel of de functionele eis	
Vertaling naar een prestatie-eis of product-eis op basis van onderbouwing van een risicoanalyse	
Bepaling	

- e. Indiening verloopt via het CCV, dat kijkt of de interpretatie-aanvraag compleet en onderbouwd is. Alleen aanvragen die inhoudelijk van voldoende kwaliteit zijn, worden voorgelegd aan het Deskundigenpanel;

Behandeling en vaststelling

- f. Het Deskundigenpanel beoordeelt de interpretatie-aanvraag. Het Deskundigenpanel kan behandeling doorschuiven naar een Werkgroep. Het deskundigenpanel kan aan aanvrager ook nadere informatie vragen;
- g. Het Deskundigenpanel heeft mandaat om namens de Commissie van Belanghebbenden met interpretaties in te stemmen (zie opdrachtdocument);

Het CCV als schemabeheerder is bevoegd om interpretaties vast te stellen. De vaststelling van de interpretatie vindt plaats door publicatie van de interpretatie op de website van het CCV.

Deze procedure is op 9 juni 2015 door de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging met ingang van 1 juli 2015 van kracht verklaard in het kader van het Reglement Deskundigenpanel.