

Harmonisatieafspraken inspectie brandbeveiliging

Betreft
2024-01 - Rapporten van oplevering bmi en oai

datum
30 januari 2024

Waarneming	Voor de levering is geen installatiecertificaat maar een Rapport van Oplevering met certificatiemerk beschikbaar dat is afgegeven onder geaccrediteerde productcertificatie volgens het CCV-certificatieschema Leveren BMI 6.0 en/of het CCV-certificatieschema Leveren OAI 5.0.
Toelaatbare grens	De inspectie moet worden uitgevoerd volgens de kolom ‘met certificaat’ voor de relevante onderdelen van de bmi/oai waarover uit het betreffende Rapport van Oplevering informatie beschikbaar is, en waarvan het branddetectiebedrijf in het rapport heeft verklaard dat aan de eisen is voldaan. De relevante onderdelen van de bmi/oai waarvan het branddetectiebedrijf in het rapport heeft verklaard dat deze niet zijn uitgevoerd of dat ze niet voldoen aan de eisen moeten worden geïnspecteerd volgens de kolom ‘zonder certificaat’.
Onderbouwing	Bij inspectie wordt gebruik gemaakt van betrouwbare informatie. De verklaring op het onder geaccrediteerde productcertificatie afgegeven installatiecertificaat dat de bmi en/of de oai voldoet aan de eisen, is bij inspectie in principe voldoende betrouwbaar. Daarom bestaat er een kolom ‘met certificaat’. Het certificatiemerk op het installatiecertificaat geeft aan dat er sprake is van geaccrediteerde productcertificatie, en is zo de basis voor het vertrouwen dat in het installatiecertificaat kan worden gesteld. Over de levering die onder geaccrediteerde productcertificatie is uitgevoerd maar niet heeft geleid tot een installatiecertificaat, is informatie beschikbaar in het Rapport van Oplevering. Als daarop eveneens het certificatiemerk is aangebracht, kan de inspecteur op die informatie vertrouwen. Het ontbreken van een installatiecertificaat betekent echter dat de levering niet volledig is uitgevoerd, of niet geheel volgens de eisen kon worden afgerond. Om die reden moet voor de betreffende onderdelen uit het rapport de gebruikelijke diepgang van inspectie worden aangehouden. Nb: In het inspectieschema en in deze harmonisatieafspraken wordt de term “installatiecertificaat” gebruikt. Dit is de conformiteitsverklaring waarvoor in de huidige certificatieschema’s voor het leveren van installaties de termen “certificaat brandmeldinstallatie”, “certificaat ontruimingsalarminstallatie” en “certificaat VBB-installatie” gebruikt worden.
Methode	Als in het inspectieschema bij het betreffende inspectiepunt gedefinieerd.