

Let op: dit document is vervallen per 23-11-2020
Reden: i.v.m. publicatie van interpretatiebesluit 2020-08 - Batterijen
ontvangsttoestellen.

Harmonisatieafpraak inspectie brandbeveiliging

Betreft
2018-02 - Stilalarminstallatie zonder laadrek

datum
30 mei 2018

Waarneming	Er wordt geen laadrek toegepast bij diverse stil-alarm-ontruimingsalarm-installaties omdat de ontvangsttoestellen zijn uitgerust met standaard verwisselbare (niet oplaadbare) batterijen.
Toelaatbare grens	Het toepassen van signaalgevers (stil alarm) met batterijen in plaats van oplaadbare accu's in combinatie met laadrekken doet geen afbreuk aan de afgeleide doelstelling, indien er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: - uit de technische gegevens van het ontvangsttoestel blijkt dat een signaal "lage batterijspanning" wordt gegenereerd; - er is een instructie aanwezig "Hoe te handelen bij de melding lage batterijspanning op het ontvangsttoestel", met daarin een indicatie van het aantal batterijen dat op voorraad moet zijn om tijdig te kunnen wisselen; - de uitvoering en het actueel houden van instructie behoort tot de beheerderstaken.
Onderbouwing	NEN 2575 kent de uitvoering van ontvangsttoestellen met standaard verwisselbare batterijen niet. De doelstelling van het laadrek is dat in de tijd tussen gebruikperiodes het ontvangsttoestel (accu) in het laadrek wordt geplaatst en opgeladen, en op deze manier een hoge beschikbaarheid heeft. De instructie aanwezig "Hoe te handelen bij de melding lage batterijspanning op het ontvangsttoestel" moet leiden tot ten minste eenzelfde hoge beschikbaarheid.
Methode	Administratief