

Let op: dit document is vervallen per 25-11-2022

Reden: op basis advies DP VBB-systemen; doel wordt bereikt via kolom
"onder certificatie" in het inspectieschema.

Harmonisatieafpraak inspectie brandbeveiliging

Betreft
2021-02 - Uitvoering afperstest

datum
15-01-2021

Waarneming	Het voorschrift schrijft een afperstest voor en deze valt niet samen met een proefblussing, en de inspecteur heeft de afperstest niet bijgewoond. In verband met de vertraging in de certificatiebeoordelingen van het onder accreditatie uitgevoerde CIBV 1233 schema en de aanvraag voor accreditatie van het Kiwa K21045/01 schema hebben de branche en inspectie-instellingen behoefte aan een tijdelijke werkmethode.
Toelaatbare grens	Uit een rapport van een door certificatie-instelling CIBV op basis van het certificatieschema CIBV 1233 of door Kiwa op basis van het K21045/01 schema gecertificeerde blusgasinstallateur blijkt dat de test geslaagd is. Het rapport moet ten minste de volgende informatie bevatten: - Projectnummer en -naam - Het soort installatie - De omvang van de beveiliging (secties, tekening) - De ruimte(s) waarin de test is uitgevoerd (tekening) - De datum van de test - De gebruikte manometer en -testapparatuur (foto's) - Beschrijving van de uitvoering, tijdsduur van de test, de plaats waar druk is toegevoerd (foto of tekening) - Begin- en einddruk van het systeem - Het resultaat van de test: geslaagd - De verklaring dat het systeem na de test ongewijzigd is - Ondertekening voor akkoord door de monteur die de test heeft uitgevoerd en de projectleider die verantwoordelijk is voor de levering - Paraaf van de klant ten teken dat hij het rapport heeft gezien
Onderbouwing	Vast moet staan dat de afperstest juist is uitgevoerd. Verder moet het resultaat bekend zijn. De inspecteur mag zich hiervoor gedurende de overgangsperiode* baseren op een rapport van een bedrijf dat gecertificeerd is door CIBV op basis van het certificatieschema CIBV 1233 of door Kiwa op basis van het K21045/01 schema en aldus onder toezicht werkt van die certificatie-instellingen. * Voor het einde van het jaar (2021) wordt geëvalueerd wat de status is van de diverse erkenningen van de leveranciers voor zowel de CIBV als de KIWA regeling. De (nieuwe) afspraken zijn voorsnog geldig tot 1 april 2022.
Methode	A (administratief) in plaats van F M8 (bijwonen)